

Poznań, 2010-06-25

Numer pisma: DW/IT/211U/28980/2010
Numery spraw: IT/80-9/213/2010**TRANS BAU PROJEKT M. Fajfer**
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
Pl.20 Października 9
62-050 Mosina**Dotyczy: Sprawy pozostałe dla lokalizacji Gałczyńskiego Konstantego Ildefonsa , Mosina**

W odpowiedzi na pismo w w/w sprawie, po zapoznaniu się z przedłożonymi mapami przekazujemy następujące uwagi:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić AQUANET S. A. - Wydział Eksploatacji Sieci Wodociągowej, Poznań ul. Przepadek 2; Wydział Eksploatacji Sieci Kanalizacyjnej, Poznań ul. Garbary 120 z co najmniej 1-tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia wodociągowego i kanalizacyjnego prowadzić pod stałym nadzorem pracowników naszej Spółki, przy użyciu sprzętu lekkiego i w sposób nie powodujący zagrożenia uszkodzenia przewodów oraz ich uzbrojenia.
3. Odbiór nawierzchni dokonać przy współudziale pracowników AQUANET S.A. (adresy kontaktowe patrz pkt 1.).
4. W trakcie prowadzenia prac włączy studzienek kanalizacyjnych, skrzynki od zasuw odcinających w węzłach wodociągowych i hydrantowych oraz na przyłączach wodociągowych należy wyregulować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
5. Nie należy lokalizować krawężników na studniach kanalizacji sanitarnej i na kanałach kanalizacji sanitarnej.
6. Krawężnik nad wodociągiem należy wykonać na lekkiej podbudowie betonowej.
7. Krawężniki należy lokalizować tak, aby nie było kolizji ze skrzynkami ulicznymi od zasuw na przyłączach wodociągowych.
8. Należy zachować minimalne przykrycie: dla sieci wodociągowej - 1,5m (dla PE 1,7m) , dla kanalizacji - 1,4m.

Sprawę prowadzi: Małgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Załącznik: 1 plan zagospodarowania

Otrzymują:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

WSW
OSK

AQUANET
DZIAŁ
TECHNICZNY I DOKUMENTACJI
Zdzisław Ratajczak
Kierownik

Siedziba Spółki
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 100, fax 061 8359 012
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl

Departament Handlu i Marketingu:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 051, fax 061 8359 063
e-mail: klient@aquanet.pl

Dział Techniczny i Dokumentacji:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznań
tel. 061 8359 263, fax 061 8359 254
e-mail: techniczny@aquanet.pl