



Gmina Mosina
Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina
tel. 61 6109-600, fax 61 8109-558
NIP 7773154370, Regon 631258626

Mosina, dnia 15.05.2020 r.

Sprawa nr: BZP.271.14.2020

Do wszystkich wykonawców postępowania nr BZP.271.14.2020

Dot. przetargu nieograniczonego na Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII – budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem.

1. ODPOWIEDZI NA PYTANIA.

Zamawiający – Gmina Mosina, działając zgodnie z przepisami art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) w związku z pytaniami jakie wpłynęły od Wykonawców, udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:

W przedmiarze robót w Dz. 1.2.2 poz. 50, Dz. 2.2.2 poz. 113 i Dz. 3.8.2 poz. 199 jest studnia GRP fi 800 natomiast w załączonym opisie technicznym (str. 20 i 21), przy numerach studni dla ul. Świerkowej zgodnie z rys. nr 3 i 4 wykazany jest materiał BET.B-45.

Odpowiedź:

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści SIWZ dotyczącego treści przedmiaru robót w **poz. 50, 113, 199** :

Jest:

„Studnia rewizyjna GRP fi 800 mm kompletna w gotowym wykopie, z kinetą, przejściami szczelnymi, klamrami złączowymi, włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym klasy D400”

Powinno być:

„Studnia rewizyjna prefabrykowana z kręgów betonowych fi 1000 mm z betonu C35/45, kompletna w gotowym wykopie, z kinetą, przejściami szczelnymi, klamrami złączowymi, włazem żeliwnym z wypełnieniem betonowym lub rusztem wlotowym płaskim klasy D400:

Ilości pozostają bez zmiany.

Przedmiar robót z poprawkami zamieszczono na stronie www.mosina.pl

Pytanie 2:

W przedmiarze robót w Dz. 1.2.2 poz. 50, Dz. 2.2.2 poz. 113 i Dz. 3.8.2 poz. 199 jest Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 fi 500 natomiast w załączonym opisie technicznym (str. nr 6) oraz (str.21) przy numerach wpustów dla ul. Świerkowej zgodnie z rys. nr 3 i 4 wykazana jest średnica betonowej studzienki osadnikowej fi 0,60 m

**Odpowiedź:**

Zamawiający prostuje oczywistą omyłkę w treści SIWZ dotyczącego treści przedmiaru robót w **poz. 52, 115, 201:**

Jest:

„Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 fi 500 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem ulicznym żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego na zawiasach i z pierścieniem odciażającym i utrzymującym wpust żelbetowym”

Powinno być:

„Studzienka ściekowa uliczna betonowa z betonu C35/45 W8 fi 600 mm z osadnikiem i syfonem, z wpustem ulicznym żeliwnym przejazdowym typu ciężkiego na zawiasach i z pierścieniem odciażającym i utrzymującym wpust żelbetowy”

Ilości pozostają bez zmiany.

Przedmiar robót z poprawkami zamieszczono na stronie www.mosina.pl

2. ZMIANA SIWZ.

Gmina Mosina - Urząd Miejski w Mosinie informuje, iż dokonuje **zmiany SIWZ** – zgodnie z art. 38 ust.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Zakres zmiany:

A. Zamawiający po udzieleniu odpowiedzi na pytania Wykonawcy zamieszcza na stronie internetowej poprawiony **załącznik nr 8 do SIWZ Przedmiar robót**. Ponadto Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień **28.05.2020 r.**

B. Zmianie ulega Rozdział 10 OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY ust. 10.14 na następujący:

Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być opisane w następujący sposób:

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Oferta – przetarg nieograniczony na:

Budowa ulicy Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej oraz Świerkowej wraz z odwodnieniem w m. Mosina; etap VIII – budowa ul. Świerkowej wraz z odwodnieniem

Nie otwierać przed 28.05.2020 r. godz. 12:00.

Numer sprawy BZP.271.14.2020

NAZWA I ADRES WYKONAWCY

C. Zmianie ulega rozdział 11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 11.1 i 11.2 na następujący:

MOSINA



11.1. Oferty należy przesłać / składać do dnia **28.05.2020 r. do godz. 11:50** na adres zamawiającego podany w rozdziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Urząd Miejski w Mosinie

Pl. 20 Października 1

62-050 Mosina

Pokój nr 107

11.2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi **28.05.2020 r. do godz. 12:00** w siedzibie zamawiającego pokój nr 20.

Dokonane zmiany należy uwzględnić przy wycenie oferty.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmiennona.

Dokonana modyfikacja specyfikacji wiąże wykonawcę z chwilą ogłoszenia treści niniejszego pisma.

Otrzymują:

1. www.mosina.pl
2. BZP-a/a

Z un. Burmistrza
Adam Łychorst
Zastępca Burmistrza

Sprawę prowadzi: Agnieszka Kasprzyk Inspektor ds. zamówień publicznych, 61 8109-538.