

Poznań, 2016-12-02

Numer pisma: DW/IBM/378/69449/2016

Numery spraw: IBM/80-9-1/1322/2016

Akpro Agnieszka Kurowska
Dąbrowskiej 4
62-050 Mosina

Dotyczy: uaktualnienia uzgodnienia projektu sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Krótka, Spokojna w Drużynie gmina Mosina

W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji informujemy, że aktualizujemy projekt sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w rejonie ulic: Krótka, Spokojna w Drużynie gmina Mosina z następującą uwagą:

- wyjątkowo wyrażamy zgodę na zastosowanie hydrantu podziemnego. Teren wokół hydrantu należy umocnić za pomocą kostki betonowej o grubości 8 cm. Umocnienie powinno obejmować skrzynkę od hydrantu oraz zasuwę hydrantowej i mieć wymiary przynajmniej 70 cm x 70 cm. Umocnienie należy wykończyć obrzeżami betonowymi.

. Aktualizacji podlega:

1. trasa sieci i przyłączy kanalizacyjnych zgodnie z załącznikiem do protokołu nr GKG.4171.2373.2016
2. profile sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
3. profile przyłączy kanalizacyjnych

Ww zmiany należy rozpatrywać łącznie z uzgodnieniem nr 810/20/2013 (sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej) oraz 811/789/2013 Uzgodnienia są ważne do dnia 21 października 2018r.

zał. 4 (rys. IS01, IS02, IS02a, IS03)

Otrzymując:
Urząd Miejski w Mosinie
Pl.20 Października 1
62-050 Mosina

AQUANET
BIURO ROZWIĄZAŃ I MAJĄTKU
[Podpis]
Maria Ratajczak
Główny Specjalista ds. Uzgodnienia
Dokumentacji Projektowej