

Mosina, 2 marca 2021 r.

SG.0003.3.2021

Data wpływu: 03.03.2021 r.

Nr sprawy: BR.0003.466.2021

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie
w miejscu**

Dotyczy: Zapytania Nr BR.0003.466.2021 z 12 lutego 2021 r. złożonego przez radnego Rady Miejskiej w Mosinie, pana Dominika Michalaka.

Pytanie: „1. Jak Urząd Miejski zabezpiecza gminne archiwum oraz serwerownię, z jakich systemów ppoż. Korzysta?”

„2. Czy dokonuje się corocznego przeglądu instalacji i zabezpieczeń archiwum, serwerowni oraz innych strategicznych (pod względem organizacyjnym) dla funkcjonowania urzędu miejsc?”

Odpowiedź: W archiwum oraz serwerowni zlokalizowane są czujki pożarowe, które podlegają przeglądom raz na kwartał. Zgodnie z § 3 ust. 2 i § 3 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 109, poz. 719 i z 2019 r., poz. 67) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, nie rzadziej niż raz na rok dokonywane są przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne urządzeń przeciwpożarowych i gaśniczych. Zgodnie z § 3 ust. 4 wspomnianego rozporządzenia, raz na 5 lat przeprowadzana jest próba ciśnieniowa węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych. W dniu 23 lutego 2021 r. została przeprowadzona próba działania alarmu przeciwpożarowego, w celu jego sprawdzenia oraz przypomnienia lub zapoznania pracowników z sygnałem alarmu.

Pytanie: „Jakie dalsze działania chce podjąć UM w celu usprawnienia procedur oraz zabezpieczeń?”

Odpowiedź: Zgodnie z § 6 ust. 1 wyżej wspomnianego rozporządzenia, w III kwartale bieżącego roku zostanie sporządzona aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego Urzędu Miejskiego w Mosinie. Na jej podstawie zostaną wyznaczone dalsze działania, jakie Urząd podejmie celem usprawnienia procedur i zabezpieczeń.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza
(-) Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza**

Sprawę prowadzi:

Monika Kujawska, Sekretarz Gminy Mosina, tel. 61 8 109 554