

Mosina, 24 stycznia 2022 r.

MK.0003.1.2022.GS

Data wpływu: 27.01.2022 r.

Nr sprawy: BR.0003.604.2022

Pan

Dominik Michalak

Wiceprzewodniczący

Rady Miejskiej w Mosinie

W odpowiedzi na wniosek Radnego Rady Miejskiej w Mosinie – Pana Arkadiusza Cebulskiego z dnia 11.01.2021 r. (przekazany pismem nr BR.0003.604.2021), Burmistrz Gminy Mosina informuje, że Referat Mienia Komunalnego wykonał w dniu 16.06.2021r. oczyszczenie sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami za pomocą sprzętu specjalistycznego WUKO w ul. Kolejowej na odcinku od ul. Śremskiej do ul. Dworcowej w Mosinie, co obrazują załączone zdjęcia. Podczas wykonywanych prac pracownicy zauważyli występujące w przykanalnikach, wpustach oraz studniach, poprzerastane korzeniami odcinki. Z uzyskanych informacji, wynika, że przykanalik łączący wpust ściekowy ze studnią zlokalizowany na łuku ul. Kolejowej w Mosinie (przy dawnym młynie) wymaga przebudowy z uwagi na jego nieuszczelnienie oraz mocne poprzerastanie rury kamionkowej korzeniami.

Gmina planuje wymianę przykanalnika na rurę litą w obecnym roku, w okresie letnim w którym występuje najmniejsza liczba opadów, po uzyskaniu zgody Wykonawcy przebudowy chodnika na ingerencje w zakres objęty gwarancją.

Z poważaniem

**Z up. Burmistrza
(-) Adam Ejchorst
Zastępca Burmistrza**

Załączniki:

1. Dokumentacja fotograficzna

Otrzymują:

2. Adresat
3. Pan Arkadiusz Cebulski- Radny Rady Miejskiej w Mosinie
4. Sekretarz Gminy - do wiadomości
5. MK a/a

Sprawę prowadzi:

Referat Mienia Komunalnego - tel. 61 8109 534