



Mosina, dnia 30.08.2016r.

IK. 0003.30.2016

Rada Miejska w Mosinie

Wpł. dnia ..30.08.2016.....r.

Nr sprawy BR.0003.473.2016

**Pani
Małgorzata Kaptur
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie**

w miejscu

W odpowiedzi na pismo nr BR.0003.473.2016 z dnia 16.08.2016r. dotyczące zapytania radnego Arkadiusza Cebulskiego w sprawie termomodernizacji szkoły przy ul. Sowinieckiej w Mosinie, wyjaśniamy:

- Ad.1. – zostały zastosowane właściwe materiały, zgodne ze specyfikacją przetargową
- Ad. 2 – użyte materiały były właściwe. W krótkim czasie po położeniu tynku wystąpiły opady deszczu, które spowodowały, że kolor spłynął (tynk nie zdążył dobrze wyschnąć) – są to sytuacje niemożliwe do przewidzenia.
- Ad. 3 – usterki, które powstały na budynku zostały usunięte
- Ad. 4 – Dyrektor szkoły ma obowiązek dokonywania systematycznych przeglądów zgodnie z wytycznymi prawa budowlanego

BURMISTRZ
Jerzy Ryś
mgr inż. Jerzy Ryś

Otrzymują:

1. Adresat
2. p. Arkadiusz Cebulski – radny Rady Miejskiej w Mosinie
3. IK a/a